


Башкортостан Республикаһы
 Стәрлетамаҡ калаһы кала округының
 "73се балалар баксаһы" дөйөм үҫеш
 биреү төрөндәге муниципаль
 автономиялы мәктәпкәсә мәғариф
 учреждениеһы
 453120, Стәрлетамаҡ калаһы Октябрь
 Проспекты, 49
 тел. (3473) 24-24-41
 ИНН 0268024319 ОГРН 1020202082670



Муниципальное автономное
 дошкольное образовательное
 учреждение «Детский сад № 73» -
 общеразвивающего вида городского
 округа город Стерлитамак Республики
 Башкортостан
 453120, г. Стерлитамак, Проспект
 Октября, 49.
 тел. (3473) 24-24-41
 ИНН 0268024319 ОГРН 1020202082670

Исх.№ 96 от 13.08.2015г.
 На № _____ от _____

**Информация о принятых мерах
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 Предписание № 100/1/54
 по МАДОУ «Детский сад №73» - ОБ**

№ п/п	Вид нарушения	Принятые меры
1.	Люк выхода на кровлю здания не доведен до нормируемого предела огнестойкости	Люк установлен Муниципальный контракт № 22 от 18.05.2015 г., документы прилагаются (приложение 1)
2.	Группах № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 полы отделаны линолеумом с неизвестными показателями пожарной опасности (сертификаты не предоставлены)	Демонтаж и замена линолеума планируется на март-апрель 2016 г.
3.	Дверь эвакуационного выхода, ведущий из коридора 1-го этажа, на улицу имеет запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются на ключ)	На дверь, эвакуационного выхода, ведущий из коридора 1-го этажа на улицу, установлен запор (шпингалет), обеспечивающий возможность свободного открывания изнутри без ключа. Муниципальный контракт №13 на установку шпингалетов, доводчиков от 09 июля 2015г. (приложение 2)
4.	Дверь эвакуационного выхода, ведущий из столовой, на улицу имеет запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются на ключ)	Произведен демонтаж замка. Фото прилагается (приложение 3)
5.	Двери эвакуационных выходов на 1-м этаже, ведущих из лестничных клеток (помещение № 3, 4, 32, 34 по экспликации технического паспорта), на улицу имеет запоры, не обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются на ключ)	На дверях, эвакуационных выходов на 1-м этаже ведущих из лестничных клеток (помещение № 3, 4, 32, 34 по экспликации технического паспорта) на улицу, установлены запоры (шпингалеты), обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа Муниципальный контракт №13 на установку шпингалетов, доводчиков от 09 июля 2015г. (приложение 2)

А.А. Лукин 14.08.15г.

